

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Управление образования Балтийского городского округа Калининградской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ГИМНАЗИЯ № 7

ул. Ушакова, д.32, г. Балтийск, Калининградская обл., 238520

тел./факс 3 02 98

ОКПО 56106325 ОГРН1023902092961 ИНН/КПП3901008836/390101001

«29» 11 2017г Исх № 257

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийских районах
и в Светловском городском округе
С.Р. Гайфулину

Уважаемый Станислав Романович!

Администрация МБОУ гимназия №7 г. Балтийска на Ваше Представление № 96 от 21 ноября 2017г. предоставляет следующую информацию о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленного административного правонарушения:

| № | Наименование | Срок устранения | Принятые меры по устранению |
|---|---|--|---|
| 1 | «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» уровень измеренных параметров освещенности не соответствует установленным гигиеническим нормативам в учебных кабинетах МБОУ гимназия №7, а именно каб. №4, 5, 2, 1 первого этажа – уровень измерений 200 лк-300 лк. | До 1.12.2017г. – <u>соблюден.</u> <i>Предписание №191 об устранении выявленных требований от 08.11.2017г.</i> | В кабинетах № 4, 5, 2, 1 было установлено дополнительное освещение. По окончании работ электролабораторией ООО «Электролаборатория» (св-во о регистрации № 8ю1-09-ЭЛ-17 выдано Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 25.01.2017г.) были проведены дополнительные измерения уровня освещенности. На основании заключения Протокола №303/11 от 13.11.2017г. и показания измерительного прибора ТКФ-ПКМ №314652 НТ: уровень измеренной искусственной освещенности в помещениях по всем |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | пунктам соответствует требования нормативно-технической документации. (Копия протокола №303/11 передана 17.11.2017г.) |
| 2 | Административное правонарушение, вынесенное в отношении должностного лица – заместителя директора по хозяйственной части Нечупий Заурешь Кабденовны, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений. | | Издан приказ № 429 от 22.11.2017 «О вынесении замечания Нечупий З.К., заместителю директора по АХР, с последующей выплатой штрафа за нарушение» |

Директор МБОУ гимназия №7



Н.Л. Лысенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Управление образования Балтийского городского округа Калининградской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ГИМНАЗИЯ № 7

ул. Ушакова, д.32, г. Балтийск, Калининградская обл., 238520

тел./факс 3 02 98

ОКПО 56106325 ОГРН1023902092961 ИНН/КПП3901008836/390101001

«10» 11 2017г Исх № 250

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийских районах
и в Светловском городском округе
С.Р. Гайфулину

Уважаемый Станислав Романович!

Администрация МБОУ гимназия №7 г. Балтийска на Ваше Представление № 95 от 21 ноября 2017г. предоставляет следующую информацию о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленного административного правонарушения:

| № | Выявленное нарушение | Срок устранения | Принятые меры |
|----|---|--|--|
| 1. | Расписание учебных занятий на 2017-2018гг МБОУ гимназия №7 г. Балтийска не соответствует требованиям санитарных правил. | До 01.12.2017г. - Предписание №191 от 8.11.2017г. | Устранено. Расписание занятий приведено в соответствие. |
| 2. | Содержание витамина «С» в третьем блюде не соответствует потребностям в пищевых веществах и энергии обучающихся | До 01.12.2017г. - Предписание №191 от 8.11.2017г. | Устранено. Приведено в соответствие (Протокол лабораторных исследований (испытаний) № 5110п от 21.11.2017г. направлен в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | потребителей и благополучия человека по КО) в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском и Светловском округе) |
| 3. | Наряду с основным питанием организовано дополнительное питание обучающихся, ассортимент которого не согласован с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском и Светловском округе. | До 01.12.2017г. - Предписание №191 от 8.11.2017г. | Устранено. Ассортимент дополнительного питания, не согласованный с Роспотребнадзором по Калининградской области, снят с производства. Ассортимент буфетной продукции согласован. |
| 4. | Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми спиртовыми термометрами. | До 01.12.2017г. - Предписание №191 от 8.11.2017г. | Устранено. Бытовые спиртовые термометры установлены. |
| 5. | Складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха | До 01.08.2017г. - Предписание №191 от 8.11.2017г. | Прибор заказан и поступит в эксплуатацию в МБОУ гимназия №7 не позднее 1 февраля 2018г. |
| 6. | Не обеспечены горячим водоснабжением кабинеты №34, 4, 3, 2, умывальники пищеблока для мытья рук учащихся, слесарные и столярные мастерские. | До 01.08.2018г. - Предписание №191 от 8.11.2017г. | Внесено в план работ по подготовке к новому учебному году (июль-август, по мере поступления финансовых средств из местного бюджета) |

Директор МБОУ гимназия №7 г. Балтийска



Н.Л. Лысенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Управление образования Балтийского городского округа Калининградской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ГИМНАЗИЯ № 7

ул. Ушакова, д.32, г. Балтийск, Калининградская обл., 238520

тел./факс 3 02 98

ОКПО 56106325 ОГРН1023902092961 ИНН/КПП3901008836/390101001

31.07.2018г Исх № 95

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийских районах
и в Светловском городском округе
С.Р. Гайфулину

Уважаемый Станислав Романович!

Администрация МБОУ гимназия №7 г. Балтийска на Ваше Представление № 95 от 21 ноября 2017г. предоставляет следующую информацию о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленного административного правонарушения:

| № | Наименование | Срок устранения | Принятые меры по устранению |
|---|--|--|---|
| 1 | Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 5.10., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» - обеспечить горячим водоснабжением кабинет №34 Химии, кабинеты начальных классов № 4 – 1 «В» класс, № 3 – 3 «А» класс, № 2 – 1 «Б» класс, умывальники пищеблока для мытья рук | До 1.08.2018г. – <u>соблюден.</u> <i>Предписание №191 об устранении выявленных требований от 08.11.2017г.</i> | Установлены умывальники и обеспечены горячим водоснабжением (установлены бойлеры и водонагреватели) объекты согласно предписанию. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | учащихся, слесарные и столярные мастерские. | | |
| 2 | Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - привести внутреннюю отделку в складском помещении столовой образовательного учреждения в соответствие с санитарными требованиями материалами, позволяющими качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, генеральную уборку. | До 1.08.2018г. – <u>соблюден.</u> <i>Предписание №191 об устранении выявленных требований от 08.11.2017г.</i> | Внутренняя отделка в складском помещении столовой приведена в соответствии с санитарными требованиями. |
| 3 | Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» - складские помещения для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. | До 1.08.2018г. – <u>соблюден.</u> <i>Предписание №191 об устранении выявленных требований от 08.11.2017г.</i> | Приобретен и установлен прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха. |

Директор МБОУ гимназия №7

Н.Л. Лысенко